

Załącznik nr 2 do umowy nr

Lądek - Zdrój dnia r.

Protokół wykonania przeglądu, konserwacji

Obiekt:

Adres:

Data:

Nazwa urządzenia:

Nr seryjny:

Tabela 1. Klimatyzacja

L.p.	Zakres wykonywanych czynności serwisowych	Tak	Nie
1	Sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia		
2	Sprawdzenie stanu technicznego urządzenia, mocowań, uchwytów oraz kompletności obudów, osłon, śrub i wkrętów, ewentualnie uzupełnianie brakujących elementów		
3	Sprawdzenie stanu technicznego sprężarki/wentylatora, skraplacza oraz sprawdzenie prawidłowości odprowadzania skroplin wraz z ewentualnym udrożnieniem		
4	Sprawdzenie połączeń elektrycznych, nastaw, układów sterowania		
5	Czyszczenie środkami chemicznymi jednostek wewnętrznych klimatyzatorów (obudów plastikowych, parowników, filtrów, kanałów wodnych) wraz z dezynfekcją antybakteryjną		
6	Czyszczenie środkami chemicznymi jednostek zewnętrznych klimatyzatorów (skraplaczy, obudów)		
7	Pomiar ciśnienia oraz ewentualne uzupełnienie czynnika chłodzącego bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego		
8	Wymiana elementów – materiałów zainstalowanych w urządzeniu (paski klinowe, uszczelki, łożyska, żarówki, bezpieczniki, filtry, baterie do klimatyzatorów itp.)		
9	Prostowanie lameli (jeśli zachodzi taka potrzeba)		
10	Kontrola pracy wentylatora		
11	Kontrola układu odprowadzania skroplin		
12	Pomiar poboru prądu sprężarki i wentylatora		
13	Sprawdzenie wszystkich trybów pracy urządzenia		
14	Sprawdzenie błędów systemowych i testy działania klimatyzatorów		

Tabela 2. Klimatyzacja – wpis do CRO

L.p.	Zakres wykonywanych czynności serwisowych	Tak	Nie
1	Kontrola i sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji		
2	Wykonanie wszystkich czynności serwisowych wymaganych przez prawo, a w szczególności przez ustawę F-gazową		
3	Zestawienie wykonanych czynności dotyczących instalowania, konserwacji lub serwisowania i kontroli szczelności, naprawy oraz naprawy nieszczelności i likwidacji urządzenia, w tym wyniki kontroli szczelności wraz z podaniem przyczyn nieszczelności i działań zmierzających do ich usunięcia. Czynności te prowadzi się z wykorzystaniem odpowiedniego wyposażenia technicznego		
4			

Tabela 3. Klimatyzator przenośny

L.p.	Zakres wykonywanych czynności serwisowych		
1	Sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia		
2	Czyszczenie środkami chemicznymi obudowy z zewnątrz i wewnątrz wraz z dezynfekcją antybakteryjną, w tym chemiczne odgrzybianie jednostki oraz filtrów		
3	Wymiana elementów w urządzeniu (filtry itp.)		
4	Kontrola odprowadzenia skroplin		
5	Testy działania klimatyzatora		
6			

Tabela 4. Agregat chłodniczy

L.p.	Zakres wykonywanych czynności serwisowych		
1	Sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia		
2	Sprawdzenie działania czujników temperatur		
3	Sprawdzenie działania systemu odmrażania		
4	Kontrola pracy systemu dozowania czynnika chłodniczego		
5	Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej (zabezpieczenie, styczniki, przełączniki, układy sterujące)		
6	Czyszczenie urządzenia z zanieczyszczeń mechanicznych		
7	Kontrola stanu ilości i ciśnienia czynnika chłodniczego wraz z ewentualnym uzupełnieniem		
8	Wymiana elementów – materiałów zainstalowanych w urządzeniu		
9			

Praca urządzenia jest: prawidłowa / nieprawidłowa*

*(niepotrzebne skreślić)

Nazwisko serwisanta:

Uwagi wykonującego przegląd, konserwację:

.....

.....

Uwagi użytkownika:

.....

.....

Za Zamawiającego

Za Wykonawcę

.....
(imię i nazwisko, podpis).....
(imię i nazwisko, podpis)

przedstawiciela Zamawiającego)

(przedstawiciela ośrodka serwisowego)